

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
начальника отдела по
Дальнереченскому городскому
округу Департамента труда и
социального развития
Приморского края

Т.П.Крикун

«28» марта 2014 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____**

г.Дальнереченск Приморский край

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«28» марта 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольная образовательная организация
- 1.2. Адрес объекта 692136 Приморский край, г.Дальнереченск, ул.Театральная, 16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 991,6 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5110 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1968г, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014г, капитального – не планируется
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 12» Дальнереченского городского округа, МБДОУ «ЦРР – детский сад № 12» (тел.8-42356-29-6-08)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692136 Приморский край, г.Дальнереченск, ул.Театральная, 16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Сфера деятельности – образование, виды оказываемых услуг – дошкольное образование, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобус Дальнереченск - ЛДК, Дальнереченск – Кошевого, остановка «Клубная»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 12-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - Нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (грунтовая дорога, многочисленные ямы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У, Г) ДУ-И (К, О, С)		1-1 1-2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У, Г) ДУ-И (О, С) ВНД (К)	44 11	2-1, 2-2 2-3, 2-4 2-5, 2-6 2-7, 2-8 2-9, 2-10 1-2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У, Г) ДУ-И (О, С) ВНД (К)	23 Б 1	3-1, 3-2 3-3, 3-4 3-5, 3-6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, Г, О) ДУ-И (К, С)	9 7 6 10 29 17 20 21 8 46 31 47	4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10 4-11 4-12
5	Санитарно-гигиенические	ДП-И (У, Г) ДУ-И (О, С, К)	2, 3 12, 13	5-1, 5-2 5-3, 5-4

	помещения		14, 15 25, 22 16, 1 30, 27 26, 18	5-5, 5-6 5-7, 5-8 5-9, 5-10 5-11, 5-12 5-13, 5-14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У, Г) ДУ-И (С)	5 А 17	6-1 6-2 6-3 6-4
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У, Г) ДУ (К, О, С)		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступность здания по основным структурно-функциональным зонам полностью для инвалидов с нарушением умственного развития и слуха ДП-И (У, Г), доступно условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и передвигающимся на креслах-колясках ДУ-И (К, О, С) по следующим причинам:

Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию, отсутствие информационной поддержки на территории, прилегающей к зданию. Отсутствие тактильной полосы перед входной дверью. Разрушение поручней, завершающие части поручней не удлинены. Разрушение поверхности входной площадки. Размеры тамбура менее необходимых. На путях движения имеются пороги более 0,025м. Ширина марша лестницы внутри здания менее 1,35м. Ширина пути движения внутри здания менее 1,5м. Ширина дверного проема менее 0,9м. Отсутствие универсальной туалетной кабины. Отсутствие тактильных указателей.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ пп	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2015-2017 годы в рамках исполнения

муниципальной программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно полностью для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития и опорно-двигательного аппарата.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
с органами Роспотребнадзора

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Общество инвалидов в г.Дальнереченске;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) – не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Администрация Приморского края, Департамент труда и социального развития, Доступная среда
учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте	на 8 л.
Поэтажные планы, экспликация к поэтажному плану	на 4 л.

Руководитель рабочей группы

Начальник МКУ «Управление образования» ДГО Балакина Г.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный специалист материально-технического обеспечения Толмачева И.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Главный экономист Куранова Е.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Начальник отдела учета выплат и реализации социальных программ отдела по Дальнереченскому городскому округу Департамента труда и социального развития Приморского края Павлишина Т.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Заместитель председателя Общества инвалидов в г. Дальнереченске Дюсенова Я.С.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Заместитель заведующего по хозяйственной работе Мерзлика Л.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Кастелянша Лутаенко О.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 12» Дальнереченского городского округа, 692136 Приморский край, г.Дальнереченск, ул.Театральная, 16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1-1	Отсутствие доступных элементов информации об объекте	К, О, С, У, Г	Установить элементы информации об объекте	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1-1 1-2	Разрушенное асфальтобетонное покрытие Нет тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию изменения движения	К, О, С	Восстановить асфальтобетонное покрытие Уложить тактильные вещества	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию Отсутствие информационной поддержки			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У, Г) ДУ-И (К, О, С)		1-1 1-2	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

На прилегающей территории имеет место разрушенное асфальтобетонное покрытие, пути движения доступны полностью инвалидам с нарушением слуха и умственного развития (Г, У), остальным категориям инвалидов пути движения доступны условно (К, О, С). Проведение мероприятий по адаптации объекта может быть выполнено лишь при проведении следующих работ: восстановление асфальтобетонное покрытие, кладка тактильных веществ, установка элементов информации об объекте.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 12» Дальнереченского городского округа, 692136 Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Театральная, 16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов					
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ				
2.1	Лестница (наружная)	есть		2-1	Завершающие части поручней не удлиненны Разрушение имеющихся поручней	К, С, О, Г, У	Восстановить поручни Удлинить завершающие части поручней	КР				
				2-6					Разрушение ступеней	О, С	Восстановить ступени	КР
				2-7								
2-8	1-2	Не нанесена яркая контрастная маркировка на верхней и нижней ступени, нет тактильной полосы перед лестницей	С	Нанести яркую контрастную маркировку на краевые ступени, предупредительную тактильную полосу	ТР							
2.2	Пандус (наружный)	нет					Установить пандус	КР				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2-4 2-5 2-6 2-7 2-8	Разрушение поверхности площадки Нет тактильной полосы перед входной дверью	К, О, С	Восстановить поверхность Нанести предупредительную тактильную полосу	КР				
2.4	Дверь (входная)	есть		1-2 2-2 2-4 2-6 2-7 2-8	Порог в дверном проеме более 0,025м Полотно двери полностью деревянное либо железное Дверное полотно с ручкой одного цвета	К, О, С	Выполнить замену дверей с занижением порога Установить ручку контрастного цвета	КР				
2.5	Тамбур	есть	44 11	2-3 2-9 2-10	Размеры тамбуров при входах в группы: глубина менее 1,8м ширина менее 2,2м	К	Проведение работ по изменению тамбура невозможно	Орг				

				Отсутствие дренажных и водосборных решеток	К, С, О, Г, У	Установить дренажные и водосборные решетки	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Как минимум один вход в здание должен быть доступен для МГН и с поверхности земли			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (У,Г) ДУ-И (О, С) ВНД (К)	44 11	2-1, 2-2 2-3, 2-4 2-5, 2-6 2-7, 2-8 2-9, 2-10 1-2	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Здание имеет 6 основных входов и 1 запасной выход, доступны полностью инвалидам с нарушением слуха и умственного развития (Г, У). Для доступности входа в здание для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения (О, С) необходимо восстановить поручни удлинить завершающие части поручней, восстановить поверхность входной площадки, нанести яркую контрастную маркировку на краевые ступени, выполнить замену двери с занижением порога, установить контрастную ручку, установить дренажные и водосборные решетки. Главный вход не приспособлен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (К) - для обеспечения доступа в здание необходимо установить пандус.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 12» Дальнереченского городского округа, 692136 Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Театральная, 16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	23	3-1 3-2 3-3	Ширина коридора менее 1,5м Участки перед дверными проемами не имеют контрастную окрашенную поверхность	К, С	Окрасить участки перед дверными проемами контрастной краской Изменить ширину коридора нет технической возможности	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Б	3-4 3-5 3-6	Ширина марша менее 1,35м Отсутствуют поручни с одной стороны Завершающие части поручней не удлиненны	К, С, О, Г, У	Установить поручни Удлинить завершающие части поручней Изменить ширину марша нет технической возможности	КР Орг
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	1	2-3 6-3	Встречаются пороги в дверных проемах более 0,025м Дверное полотно с ручкой одного цвета	К, С, О, Г, У	Произвести замену дверных проемов с занижением порогов Установить ручку контрастного цвета	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	23 1	3-1 2-3	Ширина участка эвакуационных путей менее 1,2 м	К	Изменить ширину участка эвакуационных путей нет технической возможности	Орг

	ОБЩИЕ требования к зоне			Ширина пути движения в коридоре должна быть не менее 1,5м, путей эвакуации не менее 1,8м. Перед дверными проемами необходима предупредительная информация о препятствии			
--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У, Г) ДУ-И (О, С) ВНД (К)	23 Б 1	3-1, 3-2 3-3, 3-4 3-5, 3-6	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Пути движения внутри здания доступны полностью инвалидам с нарушением слуха и умственного развития (Г, У). Для доступности передвижения внутри здания инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения (О, С) необходимо провести необходимый ремонт, в частности установить поручни, удлинить завершающие части поручней, окрасить участки перед дверными проемами контрастной краской, произвести замену дверных проемов, установить ручку контрастного цвета. Проведение мероприятий по техническому обустройству для организации доступности инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках (К), невозможно в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 12» Дальнереченского городского округа, 692136 Приморский край, г.Дальнереченск, ул.Геатральная, 16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	9 7 6 10 29 17 20 21 8 46 31	4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-11 4-12	Ширина дверного проема менее 0,9м Пороги в дверном проеме более 0,025м Свободное пространство между кроватями менее 0,9м	К	Произвести замену дверных проемов с занижением порогов Расставить мебель таким образом, чтобы подходы были не менее 0,9м	КР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	47	4-10	Отсутствует контрастная маркировка для слабовидящих граждан	С	Нанести контрастную маркировку для слабовидящих граждан	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Необходимы информирующие обозначения помещений Выключатели и розетки в помещениях необходимо устанавливать на уровне 0,8м			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, Г, О) ДУ-И (К, С)	9	4-1	Текущий и капитальный ремонт
		7	4-2	
		6	4-3	
		10	4-4	
		29	4-5	
		17	4-6	
		20	4-7	
		21	4-8	
		8	4-9	
		46	4-10	
		31	4-11	
		47	4-12	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступна полностью для инвалидов с нарушениями умственного развития, слуха, опорно-двигательного аппарата (У, Г, О). Для организации доступности инвалидам по зрению (С) и инвалидам, передвигающихся на креслах-колясках (К), необходимо заменить дверные проемы с занижением порога, осуществить перестановку мебели, нанести контрастную маркировку на плинтуса.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 12» Дальнереченского городского округа, 692136 Приморский край, г.Дальнереченск, ул.Театральная, 16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	2	5-2	Отсутствие информирующих обозначений помещений Не оборудованы кабинки туалета кнопкой вызова	К, С, О, Г, У	Установить информирующие обозначения помещений Оборудовать кабинки туалета кнопкой вызова	ТР
			3	5-3				
			12	5-5				
			13	5-6				
			14	5-7				
			15	5-8				
			25	5-11	Отсутствие универсальной кабины Проходы между рядами умывальников менее 1,8м	К	Установить универсальную кабину Увеличить проходы между рядами умывальников	КР
			22	5-12				
			16	5-13				
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	1	5-1	Замечаний нет			
			30	5-4				
			27	5-9				
			26	5-10				
			18	5-14				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Необходимо не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, информирующие обозначения помещений Выключатели и розетки в помещениях необходимо устанавливать на уровне 0,8м			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г) ДУ-И (О, С, К)	2, 3 12, 13 14, 15 25, 22 16, 1 30, 27 26, 18	5-1, 5-2 5-3, 5-4 5-5, 5-6 5-7, 5-8 5-9, 5-10 5-11, 5-12 5-13, 5-14	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью для инвалидов с нарушением умственного развития и слуха (У, Г), для организации доступности (О, С, К) необходимо провести ряд технических мероприятий, в том числе установить универсальную кабину, оборудовать кабинки туалета кнопкой вызова, аварийным освещением, установить информирующие обозначения помещений.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 12» Дальнереченского городского округа, 692136 Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Театральная, 16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	5 А 17	6-1 6-2 6-3 6-4	Замечаний нет			
6.2	Акустические средства	есть			Замечаний нет			
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги	С	Установить тактильные средства в местах движения и получения услуги	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов и соответствовать ГОСТ			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-И (К, О, У, Г) ДУ-И (С)	5 А 17	6-1 6-2 6-3 6-4	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Система средств информации на объекте представлена в виде табличек о группах. Также присутствует информация о расположении путей эвакуации. Для организации доступности инвалидам с нарушениями зрения (С) необходимо оборудовать территорию, прилегающую к зданию, а также внутри здания тактильными указателями.